



# Comune di CABELLA LIGURE

## Provincia di Alessandria

*Area Tecnica*

Cabella Ligure li 30.06.2020

Spett. Sindaco del Comune  
di Cabella Ligure  
c/o Municipio

### RELAZIONE TECNICA PISCINA COMUNALE

#### Premesso che:

- il Comune di Cabella Ligure è dotato di una piscina Comunale sita in Piazza della Vittoria;
- l'area polifunzionale è composta da:
  - o una vasca di dimensioni 16x9 mt con una altezza variabile da 1 a 2,4 mt;
  - o un locale seminterrato destinato ad impianti della piscina stessa;
  - o un'area pavimentata (solarium) circostante la piscina con autobloccanti di circa 350 mq;
  - o un locale spogliatoio/locali tecnici/magazzini di circa 180 mq;
  - o un chiosco rimovibile adibito alla vendita di bibite e gelati di circa 8 mq;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale aprire al pubblico la struttura per la stagione estiva 2020 stipulando una convenzione per la gestione e manutenzione con la Proloco di Cabella Ligure;
- l'Istituto Superiore di Sanità ha emesso in data 31.05.2020 un aggiornamento delle *"Indicazioni per le piscine, di cui all'Accordo 16/1/2003 tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2"* che si allega alla presente relazione e ne costituisce parte integrante;
- la piscina di Cabella Ligure è classificata come categoria A/1.

#### Tutto ciò premesso

L'Ufficio Tecnico, nella persona del responsabile del servizio, ha effettuato una ricognizione della struttura ed ha verificato la documentazione presente agli atti ed in particolare le dichiarazioni di conformità degli impianti e la verifica periodica della messa a terra e degli sganci degli interruttori di protezione differenziale.

Si riportano di seguito le risultanze di quanto sopra esposto al fine di poter aprire al pubblico la struttura di cui in oggetto:

- In data 25.06.2020 la ditta OCERT S.r.l. con sede in Torino, incaricata dallo scrivente ufficio, ha effettuato, con esito positivo, le verifiche di cui sopra (messa a terra e sganci interruttori) e di cui si allegano i certificati;
- in data 28.06.2020, sono state effettuate le analisi chimiche, relative all'acqua dell'impianto natatorio, [si allegano gli esiti];
- codesto ufficio, sulla base delle disposizioni sopra citate in premessa, ha effettuato il calcolo della capienza massima relativa alla vasca ed alle zone solarium nella misura di 7 mq a persona stabilendo in **n. 20 persone** contemporanee in vasca e **n. 50 persone** per le aree solarium; nel caso in cui venisse utilizzato come solarium anche il campo da calcio a 5 consentirebbe una ulteriore presenza massima di **n. 70 persone**.

**Pertanto** per quanto esaminato ed esaminabile con la presente si esprime

parere tecnico favorevole

relativo all'utilizzo della piscina comunale sita in piazza della Vittoria in Cabella Ligure.

L'esercizio della stessa è subordinato:

- al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- al rispetto delle *“Indicazioni per le piscine, di cui all’Accordo 16/1/2003 tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”*;
- al divieto di utilizzo per sport di contatto nell’adiacente campo di calcio a 5; è facoltà dei gestori di utilizzare tale campo come estensione dell’area solarium;
- al rispetto del calcolo della capienza massima relativa alla vasca ed alle zone solarium nella misura di 7 mq a persona stabilendo in **n. 20 persone** contemporanee in vasca e **n. 50 persone** per le aree solarium; ovvero **n. 70 persone** ulteriori se venisse utilizzato come solarium anche il campo da calcio a 5;
- trasmettere all’ASL competente le qui allegate analisi chimiche dell’acqua e comunicare le date di apertura e chiusura della stessa;
- la manutenzione ordinaria rimanga in capo ai gestori
- alla segnalazione da parte del conduttore di eventuali situazioni di potenziale pericolo e/o difformità della struttura che dovessero emergere in itinere.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ing. Giuseppe Cerchia